



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.10.02/TSE-6627
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.06.2003
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.06.2012
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI FRS GAZ İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ 21. CAD. 596 SOK. NO. 10 İVEDİK-OSTİM ANKARA
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI FRS GAZ İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ 21.CAD. 596. SOK. NO. 10 İVEDİK-OSTİM ANKARA
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI F R S
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 10624 12.01.1993
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SINIFI : KONSOL REGÜLATÖRÜ,
TİPİ : ÇİFT BAĞLAMALI (fÖY 4),
ANMA BASINCI : PN,
ANMA BOYUTU : DN 15-DN 20-DN 25-DN 32, DN 40-DN 50

GAZ REGÜLATÖRLERİ, SERVİS, ÇİFT BAĞLAMALI KAPAMA EMNİYET VENTİLLİ (KAV) VE ANİ BASINÇ VENTİLLİ, PN4, DN15 VE DN25 (KAPASİTE 25m³, 50 m³, 70m³ (ÇIKIŞ BASINCI 21 mbar VE 300 mbar), 100 m³ (ÇIKIŞ BASINCI 21 mbar VE 300 mbar)



01./07/2011

LEVENT ÖZAL

MAKİNA SEKTÖRÜ
BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Enstitümüzce verilmekte olan "İmalata Yeterlilik Belgesi" 15.04.2007 tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

ANKARA* Makine Sektörü Müdürlüğü * Tel: * Faks: * web: * e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.