



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004959-TSE-08/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	26.11.2007
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.09.2019
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	FRS GAZ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BALIKHİSAR MAH.KÖYİÇİ ASELSAN ARKASI NO:8 AKYURT ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FRS GAZ İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BALIKHİSAR MAH.KÖYİÇİ ASELSAN ARKASI NO:8 AKYURT ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	004959-TSE-08/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	FRS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 334+A1 / Gaz basınç regülatörleri – Giriş basıncı 100 bar'a kadar olan / 23.03.2010
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-SINIF 1 (-10 °C +60 °C) VE (-20 °C +60 °C) , DOĞRULUK SINIFI: AC10-AC5, KİLİTLEME BASINCI:SG10, ARIZA DURUMUNDA AÇAN, DİFERANSİYEL DAYANIMLI, DOĞRUDAN ETKİLİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ;

-ANMA BASINCI PN10, DN25/DN40 CA-KA TİCARİ MODELLİ, DIŞLI
-ANMA BASINCI PN20, DN40, DN50, DN80 CA-KA TİCARİ MODELLİ, FLANŞLI

(30.10.2014)

-SINIF 2 (-20 °C +60 °C) , DOĞRULUK SINIFI: AC5, KİLİTLEME BASINCI:SG10, ARIZA DURUMUNDA AÇAN, DİFERANSİYEL DAYANIMLI, DOĞRUDAN ETKİLİ GAZ BASINÇ REGÜLATÖRÜ;

-ANMA BASINCI PN10, DN25/DN40 CA-KA TİCARİ MODELLİ, DIŞLI
-ANMA BASINCI PN20, DN40, DN50, DN80, DN100 CA-KA TİCARİ MODELLİ, FLANŞLI

e-imzalı/e-signed

25.09.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
VOLKAN GÜLEÇ
MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Tel: 0312 416 66 25* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

