



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanıtımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	004959-TSE-01/01
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.06.2003
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	01.04.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	FRS GAZ İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BALIKHİSAR MAH.KÖYİÇİ ASELSAN ARKASI NO:8 AKYURT ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	FRS GAZ İMALAT SAN. TIC. LTD. ŞTİ.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BALIKHİSAR MAH.KÖYİÇİ ASELSAN ARKASI NO:8 AKYURT ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.0.30.4.06.00/TSE-66022
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	F R S
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS 10624 / 12.01.1993
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

SINIFI : KONSOL REGÜLATÖRÜ,  
TİPİ : ÇİFT BAĞLAMALI (fÖY 4),  
ANMA BASINCI : PN,  
ANMA BOYUTU : DN 15-DN 20-DN 25-DN 32, DN 40-DN 50

GAZ REGÜLATÖRLERİ,SERVİS,ÇİFT BAĞLAMALI KAPAMA EMNİYET VENTİLLİ(KAV) VE ANİ BASINÇ VENTİLLİ, PN4, DN15 VE DN25(KAPASİTE 25m<sup>3</sup>,50 m<sup>3</sup>,70m<sup>3</sup>(ÇIKIŞ BASINCI 21 mbar VE 300 mbar),100 m<sup>3</sup>(ÇIKIŞ BASINCI 21 mbar VE 300 mbar)

e-imzalı/e-signed

31.03.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

